



١٠ - سحب العطاء:-

اذا اسحب مقدم العطاء من العملية قبل الميعاد المحدد لجلسه فتح المطاريف الفنية يصبح التامين المؤقت المودي حقا للجهة الادارية دون حاجة الى انذار او الالتجاء الى القضاء او اتخاذ اي اجراءات او اقامة الدليل على حصول ضرر

١١- **كيفية تقديم العطاءات:-** تقدم العطاءات من اصحابها بالطرق الآتية

- أ- ارسال العطاءات بالبريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد
ب- تسليم العطاءات بارشيف الجهة على يتم استلام ايصال محدد به تاريخ تسليم العطاء و ساعته
١٢- مدة سبان العطاءات -

١٢- مدة سريان العطاءات :-

مدة سريان العطاءات ٩٠ يوم من تاريخ فتح المظاريف الفنية وللحى الحق فى طلب مد سريان العطاءات ومد مدة صلاحية التامين المؤقت اذا اقضت الضرورة ذلك بعد اخطار مقدمي العطاءات كتابة لمده المدة المطلوبة ويستبعد كل عطاء لم يقبل مد مدة سريان عطائه والتامين المؤقت كتابة.

- ١٣ - طريقة تقديم العطاء :-

يقدم العطاء فى مظروفين مغلقين احداهما مظروف للعرض الفنى والآخر للعرض المالى ويحظر على مقامى العطاءات التقدم بالذات او بالشراكة مع الغير باكثر من عطاء لعملية واحدة

١٤ - محتويات العطاء

أ- يحتوى المظروف الفنى
يجب على مقدمى العطاء دراسة محل الطرح وما ورد بدراسة الشروط دراسة متنية قبل التقدم
بعطاءها، يحتوى المظروف الفنى، على البيانات والمستندات التالية:-

- ١- ما ينفرد بـ مبدأ القائمين المنشقين، المطالبين بالعملية الوطنية، وهم

- ٤- ما يزيد سداد الدفعتين المطلوب للعمليه المطروحة

- ^١- بيان السكل الفلكي لصاحب العطاء والمستندات الدالة على ذلك

- ٢- بيانات الفيد في السجلات الخاصة بالنشاط موضوع التعاقد (الفيد)

- من السجلات التي يكون القيد فيها واجباً قانوناً بحسب الأحوال

- ٤- بيانات صاحب العطاء وسنوات الخبرة خلال الخمس سنوات الا

- ٥- المستندات الدالة على سابقة الاعمال لذات موضوع التعاقد

- #### ٦- عدد العقود المشابهة السارية

vel

(٦)

٧-بيانات عن أسماء ووظائف وخبرات الكوادر التي سيسند إليها التنفيذ والشراف على تنفيذ العملية

٨-تفويض من الشركة لمهندس المشرف بالتوقيعات على المحاضر والمستخلصات واعمال الحصر واستلام المكاتب من الادارة الفنية

٩-بيان مصادر المعتمدة لنوع المواد التي تستخدم في التنفيذ

١٠-البطاقة الضريبية سارية وآخر اقرار ضريبي

١١-شهادة تسجيل لدى الضريبة المضافة

١٢-تقديم كشف بالمعدات والماكينات وما يفيد ملكيته والأفراج الجمركي لكل معدة مسجلة بالشهر العقاري باسم المتعاقد وتكون موضحة نوع ووظيفة الماكينة ونموذجها وعدد كل منها أثناء التنفيذ وكفاءة الماكينة مقدره بنسبة مئوية وسنة الصنع لها ورقم الشاسية الخاص بكل معدة

١٣-بطاقة الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء سارية

٤-علي المتعاقد الالتزام بان يكون نسبة المنتج الصناعي المصري السلف ذكرها صدره من اتحاد الصناعات المصرية بعد اعتمادها من هيئة التنمية الصناعية عند تنفيذ نسبة المكون الصناعي المصري

١٦-اقرار الالتزام بالتأمين علي العمالة

١٧-اقرار بالالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات ومحفوبياتها

١٨-مايفيد شراء كراسة الشروط

١٩-طريقة التنفيذ والبرنامج الزمني للتنفيذ ومدته

٢٠-معاملات تغير الاسعار للبنود او مكوناتها الواردة بكراسة الشروط والمواصفات

٢١-عنوان مقر المتعاقد ورقم الفاكس والبريد الالكتروني ورقم الواتس اب واسم المخول له للتواصل مع ادارة التعاقدات بالحي

٢٢-مايفيد برقم حساب المتعاقد مختوم من البنك

٢٣-مايفيد تسجيده على بوابة التعاقدات العامة

٤- يتم لصق طابع الشهيد على كراسه الشروط

عضو فني رئيس لجنة

٢٠١٧



٢٠١٧

حى التبين

ب المظروف المالى يحتوى على الاتى :

- ١ _ الاسعار شاملة القيمة المضافة وجميع انواع الضرائب
- ٢ _ يتضمن المظروف المالى سعر لكل بند واذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر البند من البنود المطلوبة بقائمة الاسعار المقدمة منه
• فاللحى الاحتفاظ بحقها فى استبعاد العطاء وان تضع للبند الذى سكت صاحب العطاء عن تحديد فنته باعلى فئة لهذا البند فى العطاءات المقبولة فإذا ارسين عليه العملية فتعتبر انه ارتضى المحاسبة على اساس اقل فئة لهذا البند فى العطاءات المقبولة دون ان يكون له حق المنازعة فى ذلك ..
- ٣ _ مدة سريان العطاء ٩٠ يوما من تاريخ فتح المظاريف الفنية
- ٤ _ تختم كل ورقة من العطاء بخاتم الشركة
- ٥ _ كتابة الاسعار رقما وحروفا باللغة العربية ويكون سعر الوحدة مدون بجدول الفئات
- ٦ _ اخر موعد لتقديم العطاءات بجلسه فتح المظاريف الفنية فى تمام الساعه الثانية عشر ظهرا
واي عطاءات ترد بعد هذا الموعد او ترد بدون تأمين لايلفت اليها ويجب الا يحتوى المظروف الفنى على اية بيانات تخص المظروف المالى وسيتم استبعاد اي عطاء يتضمن مظروفه الفنى اية معلومات مالية تتعلق بعرضه المالى



الى
الى
الى
الى

مقاييسة تقديرية لعملية تطوير وتجديد أعمال الانارة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠
علي أن يتم العمل حسب البنود المتواجدة بجدول الفنات فقط

النوع	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	السعر	الاجمالي	النوع
١	توريٍد وتركيب عمود انارة بطول ٧ متر بنظام الزرع بعدد اتنين زراع مع اتزام المقاول بذكر الجهة المصنعة للاعمدة في المظروف الفني وفي حالة عدم ذكرها يتم رفض العطاء و عند رسو العطاء يلتزم المقاول بتقديم شهادة مختومة بختم الشركة المنتجة بعدد الاعمدة و موصفتها الفنية موجة لحي التنبين وفي حالة عدم احضار هذه الشهادة يتم وقف صرف المستحقات الشركة المنفذة للاعمال مع مراعاة تقديم رسم توضيحي للعمود	٦٠	عدد			
٢	توريٍد وتركيب كابل الالمونيوم مسلح قطاع (٤*٢٥ مم) ذات ضغط منخفض (١٠٠ فولت) وتكون الوصلات من الالمونيوم ومعزولة ومعلقة ببلاستيك البولي فنيل كلوريد وتغطي الوصلات بطبقتين من الشرائط الصلب و طففة خارجية من البلاستيك مع تمييز الموصل بلون معين وكذلك بالنسبة لخط التعادل لتمييزه عند التوصيل وان يقوم المقاول بتوصيل أطراف الكابلات التي تم تمديدها داخل الاعمدة مع عزلها جيدا و عمل كربه . تحت اشراف ادارة الانارة بالحي ويجب احضار شهادة معتمدة من الشركة الموردة بأطوال الكابلات وارقام البكر موجة لحي التنبين (مطلوب عينه)	٤٠٠	م.ط			
٣	كابلات السابق ولكن (٣٥+٧٠ *٣ مم) الالمونيوم مسلح (مطلوب عينه)	٣٠٠	م.ط			
٤	توريٍد وتركيب ولاعة انارة مع تقديم عينه لجميع مكونات الولاعة لجراء الفحص الفني على ان تكون جميع المكونات الداخلية للولاعة من انتاج الشركات المعتمدة من وزارة الصناعة وشركة الكهرباء ومطابقة للمواصفات القياسية واصول الصناعة	٣	عدد			
٥	توريٍد وتركيب نزلة سلك للمعمود قطاع (٢*٥,١ مم) نحاس (مطلوب عينه)	٣٥٠	عدد			

هذه المقاييسة تخضع لقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ وللأنظمة التنفيذية له



رئيس لجنة
محمد فتحي ملايد

لجنة
شراهم
المنطقة

٦	١٥٠٠	م.ط	توريد وتركيب برايخ بلاستيكية مواسير قطر (٤بوصه) وسمك لا يقل عن (٣:٢ مم) ويكون بكل ماسورة رأس واسع متتفاوت من جهة واحدة لتشبيتها بال MASSEUR الأخرى وربطها بغرف التفتيش على ان تكون المواسير من النوع الجيد والمعتمد وأن تتحمل الضغوط الخارجية وان يكون التركيب على عمق (٦٠ سم) من سطح الارض على تربة ليس بها مواد صلبة وتغطي أولا بطبقة من الرمال ثم يتم ردم الحفر تماما وتسويته بمستوى الأرض ورفع المخلفات واعده الشئ لاصله و يجب احضار شهادة معتمدة من الشركة الموردة بطول المواسير موجهة لحي التل الكبير (مطلوب عينه)
٧	١٤٠	عدد	توريد وتركيب دائرة إنارة والسرور يشمل الكابولي الحديد قطر ٢بوصه مع الكشاف بكابح الكتروني ١٠٠ وات +اللمبة والعلبة مثبته على الحاطط لمقاس ١٥*١٥ سم ومقباح أوتوماتيك لا يقل عن ٢٠ أمبير مع التوصيل الكابل لأقرب مصدر تيار سلك ترمو داخل مواسير قطر لا يقل عن ١٦ مم ٢ وسلك ١,٥*٢ مم ٢ نحاس (مطلوب عينه)
٨	٥٠٠	عدد	دهان عمود انارة بطول المختلفه
٩	٢٠٠	عدد	استعداد عمود انارة باطوال مختلفه مع عمل الصبه الخرسانيه
١٠	١٠٠	عدد	خلع عمود انارة باطوال مختلفه
١١	١٠٠	عدد	خلع كشاف انارة
١٢	٨٠	عدد	تركيب عمود انارة باطوال مختلفه بعد ازالة الجزء التالف طبقا لاصول الصناعة وحسب تعليمات جهاز الاشراف
١٣	٢٠٠	عدد	توري وتركيب باب عمود مزود بمفصله بمقاس طبقا للاعتمده المتواجده بالحي
١٤	١٢٠	عدد	توري وتركيب كشاف انارة ليد قدرة ١٥٠ وات علي ان يتم اختيار العينه الاختبارات (مطلوب عينه)
اجمالي قيمة الاعمال (فقط)			

هذه المقاييس تخضع لقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ وللائحة التنفيذية له



رئيس لجنة
مطر

لجنة
نسر