

محافظة القاهرة

مديرية الطب البيطري

كراسة الشروط ومواصفات لعملية الصيانة الشاملة والتشغيل لمحطتي المياه
وشبكات المياه بالمجزر الالي بالبساتين

رئيس اللجنة

اللجنة

يعتمد

وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري

د. صبري زينهم عكاشة

سعر النسخة: 299 جنيهه

موعد فتح المظاريف: / /

2023

الشروط والمواصفات العامة

تعلن مديرية الطب البيطري بالقاهرة عن مناقصة محدودة بين الشركات المتخصصة للقيام بعملية الصيانة الشاملة والتشغيل لمحطتي طلمبات المياه وشبكات المياه بالمجزر الالي بالبساتين وفقا للشروط الآتية:

- (1) هذه العملية خاضعة لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية عن طريق المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية والقانون رقم (5) لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وتعديلاته
- (2) مدة التعاقد عن هذه العملية سنة واحدة قابلة للتجديد حتى ثلاث سنوات بنفس الاسعار والشروط ولمديرية الطب البيطري بالقاهرة الحق في استمرار التعاقد او انهاءه.
- (3) على مقدم العطاء سداد تأمين مؤقت قدره 5000 جنيه (فقط خمسة الاف جنيها لا غير) وعلى صاحب العطاء المقبول بعد قبول عطائه أن يؤدي التأمين النهائي الذي يكمل التأمين المؤقت إلى ما يساوي 5% من قيمه العقد.
- (4) يتم سداد التأمين الابتدائي النقدي على الكود المؤسسي الخاص بمديرية الطب البيطري بالقاهرة عن طريق أي بنك طبقا لطريقة التحصيل الالكتروني مع العلم ان الرقم الكودي المؤسسي هو (20100701).
- (5) يجب على كل من يتقدم للمشاركة في هذه المناقصة القيام بالمعاينة الفنية النافية للجهالة على الطبيعة بموقع الجزر الالي بالبساتين لمعاينة حالة الوحدات ومكوناتها ويعتبر كل من تقدم بعطائه أنه ملم بجميع المعلومات اللازمة لتنفيذ هذه العملية.
- (6) يجب تقديم العطاء في مظروفين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي وسوف يقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنياً.
- (7) يجب أن يشتمل مظروف العرض الفني على الآتي:
 - أ- جميع البيانات الفنية عن العرض ومواصفات طلمبات المياه.
 - ب- بيانات عن أسماء ووظائف وخبرات الكوادر التي سيسند إليها الإشراف على التنفيذ ومستوى الخبرة لكل منهم.
 - ج- المستندات الدالة على سابقة الاعمال لذات موضوع التعاقد.
 - د- تقديم ما يفيد شراء كراسة الشروط والمواصفات.
 - هـ- صورة رسمية من بيانات القيد بالسجل التجاري.
 - و- صورة البطاقة الضريبية سارية وآخر إقرار ضريبي.
 - ز- صورة رسمية من شهادة التسجيل بمصلحة الضرائب المصرية (الضريبة على القيمة المضافة).

ح- بيان الطبيعة القانونية لصاحب العطاء والمستندات المؤيدة لذلك ويعتد في هذا الشأن بنسخة معتمدة من عقد التأسيس او النظام الأساسي او هيكل راس المال وفق اخر تعديل.

ط- أصل كراسة الشروط ومواصفات موقعة ومختومة بجميع صفحاتها من مقدم العطاء على ان يتم وضع جدول الأسعار بالمظروف المالي موقع ومختوم من صاحب العطاء.

ي- اثبات سداد التأمين الابتدائي النقدي على الكود المؤسسي (20100701) الخاص بمديرية الطب البيطري.

8) يجب أن تكون العطاءات سارية المفعول لمدة 90 يوما تحسب اعتبارا من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية.

9) تقديم ما يفيد الاشتراك في بوابة التعاقدات الحكومية.

10) تقديم ما يفيد الاشتراك في منظومة الفاتورة الالكترونية.

11) تقديم إقرار من الشركة صاحبة العطاء المقبول بالتأمين على العمالة المؤقتة.

12) تقديم اقرار بالالتزام بالشروط والتعليمات الواردة بكراسة الشروط ومواصفات.

13) يجب أن يشتمل المظروف المالي على الآتي:

أ- قوائم الأسعار وجدول الفئات وكمياتها شاملة كافة الضرائب والرسوم والقيمة المضافة وطريقة السداد على ان تكتب الاسعار رقما وحروفا باللغة العربية وان يكون سعر الوحدة في كل صنف بحسب ما هو مدون بجدول الفئات عددا او وزنا او مقاسا او غير ذلك دون تعديل في الوحدة.

ب- ان تكون قوائم الأسعار وجدول الفئات مؤرخة وموقعه ومختومة من صاحب العطاء.

ج- أسلوب السداد وشروط الدفع وغيرها من العناصر المالية التي تؤثر في القيمة المالية للعرض.

د- عدم الكشط أو المحو او التحشير في العرض المالي وكل تصحيح فيه يجب إعادة كتابته رقما وحروفا والتوقيع بجانبه.

هـ- يجب علي مقدم العطاء ذكر القيمة بالجنية المصري علي ان تشتمل القيمة جميع الاعمال والخدمات والمعدات اللازمة لإنجاز العمل المطلوب على الوجه الاكمل.

14) صاحب العطاء المقبول مسؤول عن سداد كافة الضرائب والرسوم والتأمينات وخلافة.

15) على صاحب العطاء المقبول الالتزام بالنظام الحالي لمحطتي طلمبات المياه وشبكات المياه وغير مسموح بإجراء أي تعديلات الا بعد تقديم دراسة فنية توافق عليها مديريةية الطب البيطري ويتم تنفيذها على حساب صاحب العطاء المقبول.

16) على صاحب العطاء المقبول توريد وتركيب جميع قطع غيار الأصناف اللازمة لإعمال الصيانة الشاملة والإصلاح والمجزر غير مسئول عن توفير أي من هذه الأصناف ويجب ان تكون جميع قطع الغيار ومستلزمات التشغيل اصلية مماثله للمركبة بالمجزر الالي بالبساتين او ما يعادلها ويجب ارجاع قطع الغيار التالف الي إدارة المجزر الالي.

17) يجب ان تشتمل اعمال الصيانة الشاملة والإصلاح على الاتي:

- ان يشمل برنامج الصيانة اعمال الصيانة الدورية والوقائية. ويراعي ان تتم اعمال الصيانة وفقا لخطة زمنية مجدولة بهدف معالجة المعدات والاجزاء قبل وصولها الي حالة الإخفاق مع مراجعاتها والكشف والتفتيش عليها دوريا بما يسمح باستمرارها في العمل دون تعرضها لتوقف مفاجئ.
- الصيانة الشاملة تشمل اصلاح الأعطال الطارئة وما يوجد من اعطال ويجب ان يتم الإصلاح لأي عطل فور اكتشافه خلال عمليات الفحص والتفتيش الدوري او خلال التشغيل.
- يجب ان يشمل برنامج الصيانة الشاملة والإصلاح اعمال الإصلاحات والعمرات اللازمة بقصد تجديد الآلات والتجهيزات واعادتها الي حالتها التشغيلية بكفاءة عالية.
- يجب امسك نماذج لتسجيل اعمال الصيانة الدورية واعمال الفحص والتفتيش واعمال الإصلاح والعمرات وتسجيل أي عوارض تحدث والإجراءات التي اتخذت لعلاجها وتقديم صورة معتمدة من جميع تلك النماذج الي إدارة المجزر اللي في نهاية كل شهر
- فحص الدوائر الكهربائية واتخاذ الإجراءات الفنية لمداركة أي تلف او استهلاك بها مع فحص جميع الأجهزة والتوصيلات والكهربائية واستبدال الغير صالح منها وتشمل اعمال الإضاءة للمحطتين من الداخل والخارج.
- فحص جميع المنظمات ووسائل التحكم والحماية وجميع أجزاء المحطتين والتأكد من انها تعمل بكفاءة كاملة ويجري ضبطها او استبدالها إذا لزم الامر.
- اجراء تنظيف كامل للمحطتين والمعدات واللوحات الكهربائية الموجودة بها.
- اجراء صيانة كاملة لخزاني المياه.
- الشركة صاحب العطاء المقبول مسؤولة مسؤولية كاملة عن ضمان نظافة ونقاء وعدم تلوث المياه بخزاني المياه من خلال عمل تنظيف وتطهير لخزانات المياه مرتين سنويا على الأقل مع استخدام المنظفات والمطهرات المناسبة تحت اشراف إحدى الشركات المتخصصة ويتم تحديد أوقات التنظيف المناسبة بالتنسيق مع إدارة المجزر الالي بالبساتين.

• في حالة حدوث أي عارض اثناء التشغيل يجب ان يتم فحص الوحدة وتحديد السبب فوراً مع اجراء ما يلزم من اصلاح لضمان استمرارية التشغيل بالكفاءة الكاملة طبقاً لمواصفات الوحدة.

(18) يجب ان يتم دهان مبني محطتي الطلمبات من الداخل والخارج وكذلك خطوط مواسير المياه العلوية (ما عدا المجلفن منها) والأعمدة والحوامل مره واحده فقط طوال مدة التعاقد. على ان يتم الانتهاء من تنفيذ تلك الاعمال خلال الستة شهور الاولي لبدء التعاقد. وفي حالة عدم القيام بذلك يحق للمجزر الالي تنفيذها خصماً من مستحقات صاحب العطاء المقبول مع عدم الاخلال بتحصيل مقابل التأخير الوارد طبقاً لما ورد بالقانون واللائحة.

(19) يجب ان تقوم الشركة صاحبة العطاء المقبول بعمل الصيانة واعادة التأهيل ورفع الكفاءة الفنية لعدد اربع طلمبات راسية طرد مركزي متعددة المراحل ستانلس ستيل قدرة 15 حصان بالمحطة رقم 2 (الجديدة) مع تغيير وصيانة ما يلزم من مجموعة الميكانيكا والكهرباء ومراحل الرفع لكل طلمبة علي حدي علي ان تقوم مديرية الطب البيطري باستلامها طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة الخاصة بالكتالوجات الفنية للطلمبات على ان يتم الانتهاء من تنفيذ تلك الاعمال خلال الستة شهور الاولي لبدء التعاقد وفي حالة عدم القيام بذلك يحق للمجزر الالي تنفيذها خصماً من مستحقات صاحب العطاء المقبول مع عدم الاخلال بتحصيل مقابل التأخير الوارد طبقاً لما ورد بالقانون واللائحة.

(20) صيانة واصلاح جميع المحابس بمحطتي المياه والخزائين وشبكاتهما

(21) يتم تنفيذ الاعمال الموضحة بعالية واي اعمال اخري تكون ضرورية لاستمرار تشغيل محطتي المياه بأقصى قدر من الكفاءة.

(22) يلتزم صاحب العطاء المقبول بتواجد الفنيين المسؤولين عن التشغيل طوال 24 ساعة يومياً طوال أيام السنة. وفي حالة غياب او تأخير العمالة المكلفة بالتشغيل بالوردية يتم توقيع غرامة مالية قدرها (200) جنية فقط مائتين جنية عن كل يوم فضلا عن خصم قيمه الصيانة والتشغيل عن فترة الغياب ويمنع نهائياً الاستعانة باي من العاملين بمديرية الطب البيطري.

(23) يتم المحاسبة المالية كل شهرين بعد تقديم الشركة التقارير الفنية وموقعه من لجنه المتابعة وبعد مراجعاتها من الإدارة الهندسية ومدير عام المجزر الالي بالبساتين مع عدم الاخلال بتحصيل مقابل التأخير الوارد طبقاً لما ورد بالقانون واللائحة.

(24) على صاحب العطاء المقبول اصلاح أي اعطال تحدث بمحطتي وشبكات المياه خلال 6 ساعات على الأكثر من وقت حدوث العطل وفي حالة التأخير يتم توقيع غرامة قدرها عشره جنيهاً عن كل ساعة تأخير بعد الوقت المحدد بعالية فضلا عن

خصم قيمة الصيانة والتشغيل عن فترة التوقف الاضافية. وفي حالة العمرات السنوية المجدولة للطلميات لا تزيد مدة العمرة عن خمسة عشر يوما للمرة الواحدة سنويا لكل طلمية بالتناوب بما لا يؤثر على عمل وأداء المحطة بعدها توقع الغرامات الموضحة بهذا البند.

(25) يلتزم صاحب العطاء المقبول بان يكون تشغيل محطتي المياه اتوماتيكا بالكامل مع ايجابية أداء كافة أجهزة التشغيل والتحكم والحماية الأتوماتيكية: وذلك لضمان كفاءة الأداء وحماية معدات المحطتين وشبكات المواسير من التلف وكذلك على منع أي تسريبات للمياه وإصلاح أي اعطال او تلف بخطوط مواسير شبكات المياه الرئيسية والفرعية والأجهزة المركبة عليها.

(26) تكون الشركة صاحب العطاء المقبول مسؤوله عن اي خطأ او اهمال من جانبها او من جانب عمالها ومستخدميها وتكون الشركة صاحبة العطاء المقبول ملتزمة بالحفاظ على المعدات والمنشآت والتجهيزات الموجودة بالمجزر الالي بالبساتين وتكون مسئولة عن فقد او ضياع اي من الممتلكات الخاصة بالمجزر الالي بالبساتين نتيجة لسوء التشغيل والصيانة او سوء الاداء او الاهمال وفي هذه الحالة تتحمل الشركة قيمة الضرر والقيمة الاستبدالية للشيء العاطل.

(27) صاحب العطاء المقبول مسئول عن إزالة أي اضرار قد تنشأ منه او من مستخدميه نتيجة للأعمال التي يقوم بها او نتيجة عدم قيامه بالتزاماته على الوجه الاكمل.

(28) لمديرية الطب البيطري الحق في الرقابة والمتابعة لجميع الاعمال التي يجريها صاحب العطاء المقبول.

(29) على صاحب العطاء المقبول الالتزام عند انتهاء او انهاء التعاقد معه بتسليم محطتي طلميات المياه وشبكات المياه وملحقاتها بحالة جيدة وصالحة للتشغيل الفوري وفي حالة عدم قيامه بذلك يحق للمديرية القيام بما يلزم من اصلاح على حساب صاحب العطاء المقبول.

(30) نطاق الاعمال المطروحة لعملية الصيانة الشاملة والتشغيل لمحطتي طلميات المياه بالمجزر الالي بالبساتين تشمل جميع المعدات وتجهيزات ومباني محطتي المياه وشبكات المياه وعلى سبيل المثال لا الحصر الاتي: -

- الطلمبات والتوصيلات والأجهزة الملحقة بها ومواسير السحب والطرذ والبلوف اليدوية وبلوف القدم وعدم الرجوع ... الخ
- المحركات الكهربائية واللوحات الكهربائية وأجهزة ونظم التشغيل والتحكم والحماية والإنذار والبلوف الكهربائية وأجهزة الحماية من التشغيل الجاف ... الخ
- خزانات الضغط وضواغط الهواء.
- مباني المحطتين وخزانات المياه.
- الإضاءة الداخلية والخارجية لمحطتي المياه.

- جميع خطوط شبكات المياه الرئيسية والفرعية وملحقاتها والأجهزة المركبة عليها داخل المجزر سواء كانت شبكات مواسير علويه او أرضية داخلية او خارجية وسواء كانت خطوط مواسير مياه باردة او ري او حريق.

- توصيلات المياه داخل الخطوط ووحدات المجزر الالي (حنفيات ومحابس ... الخ)
- حنفيات الحريق

31) لا تشمل الاعمال توريد الاتي:

- خراطيم المطافئ.
- دورات المياه والأدوات الصحية.
- الخراطيم التي تستعمل داخل خطوط الذبيح
- الرشاشات الخاصة بشبكة الري.

32) وعلى صاحب العطاء المقبول تركيب أي من تلك الأصناف في حالة توفير المجزر لها.

33) يجب على الشركة صاحب العطاء المقبول الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل بالمجزر الالي بالبساتين وعلية الالتزام واتباع جميع القوانين واللوائح ذات الصلة بموضوع التعاقد.

34) تكون الشركة صاحبة العطاء المقبول مسؤولة مسؤولية كاملة عن جميع العمالة التي تستخدمها لتنفيذ التزاماتها وفقا للعقد من حيث التامين عليهم ودفع التأمينات الاجتماعية كذلك دفع التعويضات المستحقة عن اي فرد منهم الناشئة عن اصابة العمل او اي امور تتطلب دفع تعويضات وتكون مسؤولية الشركة كاملة عن الافراد المعينين من قبلها بالمجزر الالي بالبساتين.

35) يحق لصاحب الشأن التقدم بشكواه الي مكتب التعاقدات الحكومية ويكون تقديم الشكوى الي المكتب في المواعيد الاتية

م	موضوع الشكوى	المدة
1	شكاوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط	قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومين عمل على الاقل
2	شكاوى متعلقة بالبت الفني	قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف المالية بيومين عمل على الاقل
3	شكاوى متعلقة بالبت المالي	قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومين عمل على الاقل
4	شكاوى متعلقة بدخول اجراءات التعاقد حيز التنفيذ	يتم تقديم الشكاوى بعد يومين عمل علي الاكثر من صدور القرار الذي يتضرر منه الشاكي

(36) مع تقديم صورته من الشكوى في ذات الوقت الي السلطة المختصة بالجهة
الإدارية المشكو فيها
(37) تحدد يوم الموافق في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا موعدا لفتح
المظاريف الفنية وذلك بمقر الادارة العامة للمجزر الالي بالبساتين بطريق
الاتوستراد - التونسي - القاهرة.

يعتمد

وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري

د. صبري زينهم عكاشة

إقرار

أقر أنا مقدم العطاء الخاص بالتعاقد على القيام لعملية الصيانة الشاملة والتشغيل لمحطتي المياه وشبكات المياه بالمجزر الالي بالبساتين وبأنني اطلعت على كراسة الشروط والمواصفات الفنية وموافق على كل ما جاء بها وملتزم بها في تنفيذ الاعمال المكلف بها وعاينت محطتي المياه وشبكاتهما محل التعاقد وهذا إقرار منى بذلك.

اسم مقدم العطاء:

التوقيع:

ختم الشركة:

ملحوظه: . يجب تقديم الإقرار بالمظروف الفني بعد استكمال بياناته

إقرار

أقر أنا مقدم العطاء الخاص بالتعاقد على القيام لعملية الصيانة الشاملة والتشغيل لمحطتي المياه وشبكات المياه بالمجزر الآلي بالبساتين وبأنني اطلعت على كراسة الشروط والمواصفات الفنية وموافق على كل ما جاء بها وملتزم بالتأمين على العمالة المؤقتة وهذا إقرار منى بذلك.

اسم مقدم العطاء:

التوقيع:

ختم الشركة:

ملحوظة: . يجب تقديم الإقرار بالمظروف الفني بعد استكمال بياناته